



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672008

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-32003 Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:50A; AC-3:Ue/Ie:220V/380V/32A,660V/21A;
Us:AC:24V,36V,48V,110V,220V,380V,50Hz; 极数:3P; 外壳防护等级:IP20; 配用的辅助触
头: (本体) 1NO,1NC; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A;
DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

