



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671840

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-40,CJX2-50,CJX2-65,CJX2-40N,CJX2-50N,CJX2-65N,CJX2-80C；规格参数见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304671840

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2-40,CJX2-50,CJX2-65,CJX2-40N,CJX2-50N,CJX2-65N,CJX2-80C

Ui:690V(CJX2-40,CJX2-50,CJX2-65,CJX2-40N,CJX2-50N,CJX2-65N),1000V(CJX2-80C);

Uimp:8kV;

CJX2-40:Ith:60A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/60A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/40A,AC660V/34A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/18.5A,AC660V/9A;

CJX2-50:Ith:80A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/50A,AC660V/39A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/24A,AC660V/12A;

CJX2-65:Ith:80A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/65A,AC660V/42A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/28A,AC660V/14A;

CJX2-80C:Ith:80A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/AC1000V/80A;

CJX2-40N:Ith:60A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/18.5A,AC660V/9A;

CJX2-50N:Ith:80A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/24A,AC660V/12A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304671840

证书附页: 第 2 页 共 2 页

CJX2-65N:Ith:80A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/28A,AC660V/14A;


Us: AC24/36/48/110/127/220/380V, 50Hz,50/60Hz; DC12/24/48/110/220V;

极数: 3P/4P; 外壳防护等级:IP20;

配用的辅助触头(本体):1NO1NC,2NO2NC;Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

型号解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司