



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673075

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
TGBDLE-63；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673075

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGBDLE-63 Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V/240V(1P+N, 2P); AC380V/400V/415V(3P, 3P+N, 4P); In: 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣器类型: C 型; $I\Delta n$: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA; AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; $I\Delta m$: 2000A; 分断能力: $I_{cn}=I_{cs}$: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭, 不隔离)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭, 不隔离)、4P (带四个保护极)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司