



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303675502

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江科朔电气有限公司
浙江省乐清市翁垟街道后西工业区温州意华接插件股份有限公司园区H栋五层

产品名称和系列、型号、规格

接触器式继电器

TGJA-22M、TGJA-40M、TGJA-31M、TGJA-04M、TGJA-13M；Uimp：6kV；Ui：690V；Ith：10A；AC-15：Ue/Ie=AC380V/0.95A；DC-13：Ue/Ie=DC220V/0.15A；
防护等级：IP20(操作面)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月13日 有效期至：2029年06月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

