



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307677779

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

TGBHLE-63、TGBHLE-63M、TGB1NLE-63S； Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P) , AC380V/AC400V/AC415V (3P、3P+N、4P)； In: 40A、50A、63A； 瞬时脱扣特性：C 型、D 型； 电子式； I Δ m=2000A； I Δ n: 30mA、50mA； AC 型； Ics=Icn: 4500A 极数：1P+N（带一个保护极，N 极不可开闭，不隔离）、2P（带两个保护极）、3P（带三个保护极）、3P+N（带三个保护极，N 极不可开闭，不隔离）、4P（带四个保护极）

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 16 日 有效期至：2029 年 08 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

