



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680247

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM3-250C、TGM3-250E、TGM3-250N、TGM3-250L、TGM3-250S、TGM3-250M、
TGM3-250H、TGM3-250R；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307680247

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGM3-250C、TGM3-250E、TGM3-250N、TGM3-250L、
TGM3-250S、TGM3-250M、TGM3-250H、TGM3-250R;
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; 50/60Hz;
In: 100A、125A、140A、150A、160A、170A、180A、200A、225A、250A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
AC380/400/415V: C 型: Ics: 36kA、Icu: 36kA; E 型: Ics: 40kA、Icu: 40kA;
N 型: Ics: 40kA、Icu: 50kA; L 型: Ics: 50kA、Icu: 50kA; S 型: Ics: 50kA、
Icu: 70kA;
M 型: Ics: 70kA、Icu: 70kA; H 型: Ics: 70kA、Icu: 100kA;
R 型: Ics: 100kA、Icu: 100kA;
选择性类别: A 类; 脱扣级别: 20; 极数: 3P、4P、3P+N; 适用于隔离 (3P+N
除外)
配用的辅助触头 OF3M12, 报警触头 SD3M12: 1NO1NC、2NO2NC;
Ui: 690V; Ith: 5A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A;

型号解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680247

证书附页：第 2 页 共 2 页

壳架 等级 额定 电流 (A) (注 1)	电流 A	代号	短路 分断 能力 级别 (注 2)	型号解释	代号
	100A	100		基本型	C
	125A	125		经济型	E
	140A	140		基础型	N
	150A	150		标准型	L
	160A	160		中等分断型	S
	170A	170		较高分断型	M
	180A	180		高分断型	H
	200A	200		限流型	R
	225A	225			
	250A	250			
操作 方式 代号 (注 3)	型号解释	代号	级数 代号 (注 4)	型号解释	代号
	直接操作	无		3P	3
	转动手柄型	Z		3P+N	3N
	电动操作	P		4P	4
脱扣 方式 代号 (注 5)	型号解释	代号	附件 代号 (注 6)	型号解释	代号
	过载+短路	3		无附件	00
	短路保护	2		报警触头	08
用途 代号 (注 7)	型号解释	代号		分励脱扣器	10
	配电保护	无		辅助触头	20
	电动机保护	2		二组辅助触头	21
3 N、 4P 产 品 N 极代 号(注 8)	型号解释	代号		欠压脱扣器	30
	3NA 型	A		分励脱扣器+辅助触头	40
	4PB 型	B		分励脱扣器+二组辅助触头	41
	4PC 型	C		分励脱扣器+欠压脱扣器	50
	3ND 型	D		分励脱扣器+欠压脱扣器+辅助触头	51
				分励脱扣器+欠压脱扣器+二组辅助触头	52
				欠压脱扣器+辅助触头	70
				欠压脱扣器+二组辅助触头	71
				分励脱扣器+报警触头	18
				欠压脱扣器+报警触头	38
				分励脱扣器+辅助触头+报警触头	48
				辅助触头+报警触头	28
				欠压脱扣器+辅助触头+报警触头	78
				欠压脱扣器+分励脱扣器+辅助触头+报警触头	55
				分励脱扣器+欠压脱扣器+报警触头	58

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司