



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682490

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器
TGM2LC-800L, TGM2LC-800M; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 26 日 有效期至: 2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307682490

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGM2LC-800L, TGM2LC-800M; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_n : 630A(I_r : 315A、350A、400A、500A、630A 可调); 800A(I_r : 400A、500A、630A、700A、800A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; L 型: I_{cu} : 65kA、 I_{cs} : 50kA; M 型: I_{cu} : 85kA、 I_{cs} : 65kA; I_{cw} : 10kA/1s; $I\Delta n$: 30(仅非延时)、50、75、100、150、200、300、400、500、600、700、800、1000mA+OFF(任选档位组合, 可调); 额定剩余动作类型: AC 型(延时型、非延时型); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 额定剩余短路接通和分断能力($I\Delta m$): 25% I_{cu} ; 选择性类别: B 类; 重合闸方式: TD 型; 自动重合闸时间: 20s~60s; $I\Delta n$: 30mA 不具有重合闸功能; 极数: 3P+N (3 个保护极、N 极常通、不适用于隔离);

型号的解释:

TG	M	2	L	C	—	800	□/3N/□
①	②	③	④	⑤		⑥	⑦ ⑧ ⑨

- ① TG: 企业特征代号
- ② M: 塑料外壳式断路器
- ③ 2: 设计代号
- ④ L: 具有剩余电流保护
- ⑤ C: 具有自动重合闸功能
- ⑥ 800: 壳架等级电流
- ⑦ □: 额定极限短路分断能力级别(L: 标准型; M: 较高分断型)
- ⑧ 3N: 极数, 三极四线
- ⑨ □: Y1(V2. x 版控制器); Y3(V4. x 版控制器); S1(Vs. x 版控制器)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司