



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680257

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
TGW3-1600, TGW3-1600H; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307680257

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGW3-1600, TGW3-1600H

Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue: AC380/400/415V,AC660/690V;

In: 200A,250A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

TGW3-1600:

AC380V/400V/415V:Ics=Icu:50kA;Icw:42kA/1s;

AC660V/690V:Ics=Icu:36kA;Icw:36kA/1s;

TGW3-1600H:

AC380V/400V/415V:Ics=Icu:65kA;Icw:50kA/1s;

AC660V/690V:Ics=Icu:42kA;Icw:42kA/1s;

选择性类别:B 类;

额定频率:50/60Hz;

极数:3P,4P;适用于隔离;

配用的辅助触头(CQC 证书编号:CQC23107412359): 4NO4NC, 6NO6NC

Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:16A;

AC-15:Ue/Ie:AC400/415V/5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.5A;

型号解释:

TG W 3- □ □

① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③ 3: 设计序号;

④1600: 壳架等级电流;

⑤□: 短路分断能力级别; (普通型: 无标志, H 型: 高分断)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司