



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681355

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
具有剩余电流保护的断路器 (CBR)
DZ20L-160；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307681355

证书附页: 第 1 页 共 1 页

DZ20L-160; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC380V; In: 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 8kA, Icu: 12kA; I Δ n: 30mA(仅非延时型), 50mA, 75mA, 90mA, 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 270mA, 300mA, 400mA, 500mA(非延时型、延时型)任选三档可调或一档固定; 额定剩余动作类型: AC 型; 选择性类别: A; 漏电脱扣器类型: 电子式; I Δ m: 3kA; 3P+N(N 极常通)、4P(N 极可开闭); 不适用于隔离用; 辅助触头、报警触头(本体): 1NO1NC; Uimp: 2kV; Ui: 380V; Ith: 3A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.26A; DC-13: DC220V/0.14A

型号的解釋:

DZ 20 L - 160 / □ □ □

塑料外壳式断路器
设计序号
漏电派生代号
壳架等级额定电流(A)
极数: 3N 代表三极四线, 4 代表四极
脱扣器型式及附件代号(见下表)
无代号为非透明盖, T 为透明盖, G 为改进型

过电流脱扣器 方式	附件名称				
	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器
瞬时脱扣器	200	/	210	220	230
复式脱扣器	300	/	310	320	330

注: “瞬时脱扣器”型式的 ICB 的短路脱扣器和主电流路径的短路性能与“复式脱扣器”型式的 MCCB 原体断路器相同。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司