



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0307-4460079

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型号: TeW5-6300, TeW5-6300/4, TeW5F-6300,
TeW5F-6300/4, TeW5F-6300HU, TeW5F-6300HU/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称： 万能式断路器 型号： TeW5-6300,TeW5-6300/4, TeW5F-6300,TeW5F-6300/4, TeW5F-6300HU,TeW5F-6300HU/4 商 标： / 样品数量： 2 台 样品来源： 工厂送样 收样日期： 2024-07-09 完成日期： 2024-08-10	委托人： 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者： 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业： 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址： 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	--

试验结论： 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TeW5-6300,TeW5-6300/4,TeW5F-6300,TeW5F-6300/4,TeW5F-6300HU,TeW5F-6300HU/4
 Uimp:12kV;Ui:1500V;

Ue:TeW5-6300,TeW5-6300/4,TeW5F-6300,TeW5F-6300/4:AC380V/400V/415V,AC660V/690V;
 TeW5F-6300HU,TeW5F-6300HU/4:AC800V/1000V/1140V;

In:4000A,4900A,5000A,5900A,6300A;

TeW5-6300,TeW5-6300/4,TeW5F-6300,TeW5F-6300/4:Icu=Ics:135kA,Icw:135kA/1s(AC380V/400V/415V);
 Icu=Ics:120kA,Icw:120kA/1s(AC660V/690V);

TeW5F-6300HU,TeW5F-6300HU/4:Icu=Ics:85kA,Icw:85kA/1s(AC800V/1000V/1140V);

过电流脱扣器类型:电子式;

选择性类别:B类;

极数:3P(6组触头)、4P(7组触头、8组触头);

适用于隔离用;适用频率:50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 QTW45,Us:AC220V/230V/240V、 AC380V/400V/415V;




分励脱扣器 FTW45,Us:AC220V/230V/240V、 AC380V/400V/415V、 DC110V、 DC220V;

闭合线圈 BG45,Us:AC220V/230V/240V、 AC380V/400V/415V、 DC110V、 DC220V;

配用的辅助触头:

4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC;Ith:10A;

Ue/Ie:AC-15:AC400V/2A;DC-13:DC250V/0.3A.

主检： 王 炜 签字：  日期： 2024-08-19	 (检测机构名称专用章) 2024 年 8 月 19 日
审核： 丁 娟 签字：  日期： 2024-08-19	
签发： 陈 源 签字：  日期： 2024-08-19	

备注：

1.变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

- 2.原认可报告编号： 02401-22119Y21150;
- 3.出具原试验报告的检测单位： 浙江方圆检测集团股份有限公司（浙江方圆电气设备检测有限公司）;
- 4.原证书编号： 2024010307636449;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。