



产品认证证书

证书编号: CQC22123365521

发证日期: 2024 年 08 月 19 日
有效期至: 2032 年 11 月 06 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 电涌保护器
TGDY55II-40 385V 1P、2P、3P、4P、1P+N、3P+N(F);TGDY55II-40 460V 1P、2P、3P、4P、1P+N、3P+N(F);详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 18802.11-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 11 月 07 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

证书编号: CQC22123365521

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

II 类试验 (T2):

型号	保护模式	I_{max} (kA)	I_n (kA)	U_o (V)	U_p (kV)	组合方式
TGDY55II-40 385V 1P、2P、 3P、4P、1P+N、 3P+N(/F)	L-N/PE	40	20	385	1.8	1P、2P、3P、 4P、1P+N、 3P+N
	N-PE			255	1.5	
TGDY55II-40 460V 1P、2P、 3P、4P、1P+N、 3P+N(/F)	L-N/PE	40	20	460	2.0	1P、2P、3P、 4P、1P+N、 3P+N
	N-PE			255	1.5	



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE