



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305680238

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ1NP-250; Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ith: 250A; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); Ie: 125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA/30ms; 使用类别: AC-33B; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305680238

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG Q 1N P - 250 / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业特征代号
- (2) 自动转换开关电器
- (3) 设计序号
- (4) PC 级
- (5) 壳架等级额定电流 (A)
- (6) 极数: 2: 2P; 3: 3P; 4: 4P
- (7) 控制器型号: A: 经济型; B: 标准型
- (8) 控制器工作模式: 无代号: 电网-电网; F: 电网-发电机 (仅标准型可选)
- (9) 可选功能: W: 消防联动位置反馈 (经济型无可选功能, 默认显示为无代号)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司