



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0302-4472818

产品名称: 隔离开关


型 号: TeW5FGDC-4000HU

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2024CCC0302-4472818 样品名称: 隔离开关 型号: TeW5FGDC-4000HU 商 标: / 数 量: 10 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2024-06-20 完成日期: 2024-07-19	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeW5FGDC-4000HU; Ue: DC1500V; Ui: 1600V; Uimp: 15kV; Ith=Ie: 1600A、2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A; 2P 外形: Icw: 70kA/1s; 150kA/0.2s; Icm: 150kA; 4P 外形: Icw: 100kA/1s; 150kA/0.2s; Icm: 150kA; 使用类别: DC-22A、DC-23A、DC-PV2; 防护等级: IP20 (正面); 接线方式: 4P 外形、2P 外形, 接线方式见附页 1; 配用的辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/4A、AC400V/2A; DC-13: Ue/Ie: DC24V/8A、DC110V/1.2A、DC220V/0.3A;	
主检: 金宏飞 签名: 	日期: 2024-07-29
审核: 陆林林 签名: 	日期: 2024-07-29
签发: 黄 芳 签名: 	日期: 2024-07-29
	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目和原 CCC 认证情况详见附页 2:	