



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681348

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
TGMD-250C, TGMD-250L; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307681348

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGMD-250C, TGMD-250L

Ue: 1P+N, 2P: AC400/415V; 3P, 3P+N, 4P: AC400/415V、AC690V;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;

Ics: C 型: AC400/415V: 15kA, AC690V: 4kA; L 型: AC400/415V: 26kA, AC690V: 5kA;

Icu: C 型: AC400/415V: 25kA, AC690V: 8kA; L 型: AC400/415V: 35kA, AC690V: 10kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;

极数: 1P+N、2P、3P、3P+N、4P, 2P、3P、4P 适用于隔离, 1P+N、3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.26A, DC-13: Ue/Ie: DC230V/0.14A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司