



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680241

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器
TGM2ALC-250M、TGM2ALC-250H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307680241

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGM2ALC-250M、TGM2ALC-250H; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V;
In: 250A(Ir: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调)、
200A(Ir: 80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A 可调); 过电流脱扣类
型: 电子式; M 型: Icu: 50kA、Ics: 35kA; H 型: Icu: 70kA、Ics: 50kA; Icw:
3kA/1s; IΔn: 30mA(仅非延时型)、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、
300mA、500mA、800mA、1000mA+OFF(可调); 额定剩余动作类型: AC 型;
剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A 类; 自动重合闸
时间: 20s~60s(仅延时型); 极数: 3P+N(3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离);
配用的辅助触头: OF; 1NO1NC; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 3A; AC-15:
Ue/Ie: AC400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司