



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687161

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ1NPL-63, TGQKPL-63; Ui: 800V(主电路), 500V(控制回路, 辅助回路); Uimp: 8kV(主电路), 4kV(控制回路, 辅助回路); Ith: 63A; Ue: AC230V(2P), AC400V(3P, 4P);
Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33A; Icm: 17kA; Icw: 10kA/30ms; Iq: 120kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 2P, 3P, 4P. 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687161

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG Q □ P L - 63 □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1)TG：企业特征代号

(2)Q：自动转换开关电器

(3)销售代号：1N、K

(4)P:PC 级

(5)L:励磁驱动

(6)63：壳架电流 (A)

(7)工作位置：II（二段式）、III（三段式）

(8)□：极数：2（二极） 3（三极） 4（四极）

(9)□：结构形式：Y：一体式，无代号：分体式（智能型）

(10)□：控制器型号：A:经济型（三段式无） B:标准型 C：智能型

(11)通讯可选：无代号：不带通讯 T：带通讯（经济型无）

(12)□：控制器工作模式：缺省：电网-电网 F：电网-发电机（经济型无）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司