



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302686979

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HR17N-400、HR17N-630; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC415V/690V; I_e : 400A、630A;
 I_{th} : 630A; I_{cw} : 15kA/1s; I_{cm} (峰值): 30kA; 使用类别: AC-23B(AC415V)、AC-22B(AC690V);
极数: 3P; 配用的辅助触头: JW2-11; 1NO1NC; U_i : 220V; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : 220V/0.5A;
DC-13: U_e/I_e : 220V/0.1A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 03 日 有效期至: 2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302686979

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

$\frac{HR}{(1)}$ $\frac{17N}{(2)}$ - $\frac{\square}{(3)}$ / $\frac{3}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{D}{(8)}$

- (1) 隔离开关；
- (2) 设计代号；
- (3) 额定工作电流：400、630A；
- (4) 极数：3-3P；
- (5) 辅助代号：“0”表示无辅助开关；“1”表示有一常开一常闭辅助开关；
- (6) 附件：“M”表示母线式底座，不注明不配附件
- (7) 颜色代号：“H”表示外壳为祥云黑色，不注明为灰色外壳；
- (8) 附件代号：“D”表示刀片型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司