



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302683914

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关(机械应急启动装置)

GLS-63、100/□□□; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 100A; Ue: AC380/400/415V;
Ie: 63A、100A; Icw: 2kA/1s; Icm(峰值): 3kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、
4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 5A; Ui: 250V; AC-15; Ue:
AC220V; Ie: 5A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302683914

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

GL S - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1): 隔离开关
- (2): 机械应急启动装置
- (3): 额定电流: 63A、100A
- (4): 极数: "3"表示 3P, "4"表示 4P
- (5): J: 柜外操作, 柜内操作不标注
- (6): 11: 一常开一常闭, 22: 两常开两常闭

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司