



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687178

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

熔断器式开关

HR3□-100/3□;Uimp:8kV; Ui:660V; Ie=Ith: 32A、40A、50A、63A、80A、100A;  
Ue:AC380V; Iq: 50kA; 使用类别:AC-22B; 3P; 型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687178

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 型号的解释：

HR 3 □ - 100 / 3 □

2 代表正面中央杠杆传动机构式，3 代表侧面操作手柄式，  
4 代表侧方杠杆传动机构式

极数：3—三极

额定工作电流(A)

“BX”表示旋转型，正面中央杠杆传动机构；无“BX”代表杠杆式操作型

设计代号

熔断器式开关

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司