



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687149

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

GL-□DC; Ue: DC1500V(3 极串)、DC1000V(2 极串); Ith: 400A、800A; Ie: 250A、350A、400A(Ith: 400A); 500A、630A、800A(Ith: 800A); Ui: 1500V; Uimp: 12kV; Icw: 10kA/1s; Icm: 17kA; DC-21B、DC-PV2; 型号解释及直流接线方式图详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302687149


证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解釋:


$\frac{GL}{(1)}$ - $\frac{\square}{(2)}$ $\frac{DC}{(3)}$ / $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{X}{(7)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 额定工作电流(A): 250、350、400、500、630、800
- (3) 设计代号: “DC”: 直流系统用
- (4) 极数: “3”: 3 极、“2”: 2 极
- (5) 手柄类型: 柜内手柄不注, “J”: 柜外手柄
- (6) 辅助开关: “11”: 一常开一常闭, “22”: 二常开二常闭
- (7) “X”: 祥云配色

直流接线方式见下图:



3 极串接线图 (DC1500V)



2 极串接线图 (DC1000V)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司