



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号: A2024CCC0304-4505955
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX2F-185、185N、1854、1854N,
TeC5-185、185N、1854、1854N,
CJX2F-225、225N、2254、2254N,
TeC5-225、225N、2254、2254N,
CJX2F-375C

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：交流接触器 型 号：TeC5-2254、 TeC5-2254N 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：送样 收样日期：2024-08-07 完成日期：2024-08-19	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	
试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： CJX2F-185、185N、1854、1854N,TeC5-185、185N、1854、1854N,CJX2F-225、225N、 2254、2254N,TeC5-225、225N、2254、2254N,CJX2F-375C; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 275A (CJX2F-185、185N、1854、1854N、225、225N、2254、 2254N, TeC5-185、185N、1854、1854N、225、225N、2254、2254N); 375A (CJX2F-375C); Ue: AC380V/660V/690V/1000V; 使用类别：AC-3(CJX2F-185、225, CJX2F-1854、2254, TeC5-185、225, TeC5-1854、2254)、 AC-4(CJX2F-185N、225N, CJX2F-1854N、2254N, TeC5-185N、225N, TeC5-1854N、2254N)、 AC-1(CJX2F-375C); Iq: 50kA(380V); CJX2F-185、1854, TeC5-185、1854: AC-3; Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 185A/118A/118A/71A; CJX2F-185N、1854N, TeC5-185N、1854N: AC-4; Ue: AC380V/690V; Ie: 79A/69A; CJX2F-225、2254, TeC5-225、2254: AC-3; Ue: AC380V/660V/690V/1000V; Ie: 225A/137A/137A/90A; CJX2F-225N、2254N, TeC5-225N、2254N: AC-4; Ue: AC380V/690V; Ie: 85A/82A; CJX2F-375C: AC-1; Ue: AC690V; Ie: 375A; Us: 3P: AC(110/115)V/50Hz、AC(220/230)V/50Hz、AC(380/400)V/50Hz; 3P、4P: AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz, DC110V、DC220V; 3P、4P		
主检: 	日期：2024-08-19	 福建省产品质量检验检测研究院 2024 年 8 月 29 日
审核: 	日期：2024-08-26	
签发: 	日期：2024-08-29	
备注：（见附页）		

附页：

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号增加	CJX2F-185、185N、1854、1854N, CJX2F-225、225N、2254、2254N, CJX2F-375C;	CJX2F-185、185N、1854、1854N, TeC5-185、185N、1854、1854N, CJX2F-225、225N、2254、2254N, TeC5-225、225N、2254、2254N, CJX2F-375C;

- 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-24DQ0717;
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原证书编号: 2024010304637915;
- 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。