



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号: A2024CCC0304-4505961
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX2F-500、500N、5004、5004N,
TeC5-500、500N、5004、5004N,
CJX2F-750

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：交流接触器 型号：TeC5-5004、TeC5-5004N 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：送样 收样日期：2024-08-07 完成日期：2024-08-19		委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号													
试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。															
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： CJX2F-500、500N、5004、5004N，TeC5-500、500N、5004、5004N，CJX2F-750C； Uimp:12kV;Ui:1250V；Ith: 750A；使用类别:AC-3(仅 CJX2F-500、5004,TeC5-500、5004)， AC-4(CJX2F-500N、5004N, TeC5-500N、5004N)，AC-1(CJX2F-500、5004、CJX2F-750C)； Ue:AC:380V、660V、690V、1000V、1140V； CJX2F-500、5004，TeC5-500、5004：AC-3,Ue:AC380V/660V/690V/1000V；Ie:500A/353A/ 353A/232A； CJX2F-500N、5004N，TeC5-500N、5004N：AC-4,Ue:AC380V/690V；Ie:147A/145A； CJX2F-500、5004：AC-1,Ue:AC1140V；Ie:750A； CJX2F-750C：AC-1,Ue:AC1140V；Ie:750A； Iq:50kA(380V)； Us:AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz，DC110V、 DC220V；极数：3P、4P															
主检：  日期：2024-08-19		 检验检测专用章 福建省产品质量检验研究院 2024 年 8 月 29 日													
审核：  日期：2024-08-26															
签发：  日期：2024-08-29															
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>型号增加</td><td>CJX2F-500、500N、5004、5004N， CJX2F-750C；</td><td>CJX2F-500、500N、5004、5004N，TeC5-500、 500N、5004、5004N，CJX2F-750C；</td></tr><tr><td>2</td><td>使用类别 更正</td><td>AC-3(仅 CJX2F-500、5004)， AC-4，AC-1(CJX2F-500、5004、 CJX2F-750C)；</td><td>AC-3(CJX2F-500、5004,TeC5-500、5004)， AC-4(CJX2F-500N、5004N, TeC5-500N、5004N)， AC-1(CJX2F-500、5004、CJX2F-750C)；</td></tr></table> 2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：02501-24DQ0719； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2024010304638656； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。				序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号增加	CJX2F-500、500N、5004、5004N， CJX2F-750C；	CJX2F-500、500N、5004、5004N，TeC5-500、 500N、5004、5004N，CJX2F-750C；	2	使用类别 更正	AC-3(仅 CJX2F-500、5004)， AC-4，AC-1(CJX2F-500、5004、 CJX2F-750C)；	AC-3(CJX2F-500、5004,TeC5-500、5004)， AC-4(CJX2F-500N、5004N, TeC5-500N、5004N)， AC-1(CJX2F-500、5004、CJX2F-750C)；
序号	变更项目	变更前	变更后												
1	型号增加	CJX2F-500、500N、5004、5004N， CJX2F-750C；	CJX2F-500、500N、5004、5004N，TeC5-500、 500N、5004、5004N，CJX2F-750C；												
2	使用类别 更正	AC-3(仅 CJX2F-500、5004)， AC-4，AC-1(CJX2F-500、5004、 CJX2F-750C)；	AC-3(CJX2F-500、5004,TeC5-500、5004)， AC-4(CJX2F-500N、5004N, TeC5-500N、5004N)， AC-1(CJX2F-500、5004、CJX2F-750C)；												

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-24DQ0952
首页	√	1	02501-24DQ0952
报告组成	√	1	02501-24DQ0952
安全型式试验报告	√	10	02501-24DQ0952-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验