



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305684894

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ3P-100III、TGQKPs-100III; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 100A; Ue: AC400V/50Hz; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 使用类别: AC-33B; Icw: 5kA/30ms; Icm (峰值): 8kA; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 辅助回路: Ui: 400V; Uimp: 4kV; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305684894

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG Q □ □ - 100 □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) TG: 企业特征代号

(2) Q: 自动转换开关电器

(3) 3/K: 设计序号

(4) 电器级别: P 代表 PC 级, Ps 代表 PC 级升级款

(5) 100: 约定发热电流 (A)

(6) □: 工作位置: III (三个工作位置)

(7) □: 极数: 3 (三极), 4 (四极)

(8) □: 安装形式: Y (一体式), 无代号 (分体式)

(9) □: 控制器类型: C (基本型), CZ (智能型)

注: 智能型可选配通讯, “CZT” 表示带通讯功能

(10) □: 转换模式: 无代号: 用户可设置

R: 自投自复 (电网-电网)

S: 自投不自复 (电网-电网)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司