



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636450

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM7E-125L、TeM7E-125M、TeM7E-125H、TeM7E-125S、TeM7E-125R、
TeM7E-160L、TeM7E-160M、TeM7E-160H、TeM7E-160S、TeM7E-160R、
TeM7E-250L、TeM7E-250M、TeM7E-250H、TeM7E-250S、TeM7E-250R；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 02 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636450

证书附页: 第 1 页 共 3 页

TeM7E-125L、TeM7E-125M、TeM7E-125H、TeM7E-125S、TeM7E-125R、
TeM7E-160L、TeM7E-160M、TeM7E-160H、TeM7E-160S、TeM7E-160R、
TeM7E-250L、TeM7E-250M、TeM7E-250H、TeM7E-250S、TeM7E-250R;
U_{imp}:8kV;U_i:800V;U_e:AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V;
I_n: TeM7E-125: 50A、56A、63A、70A、75A、80A、90A、100A、112A、125A(可
调); TeM7E-160: 63A、70A、75A、80A、90A、100A、112A、125A、140A、160A(可
调); TeM7E-250: 100A、112A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、
250A(可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs}=I_{cu}: AC380V/AC400V/AC415V:
50kA(L 型)、85kA(M 型)、100kA(H 型)、150kA(S 型)、160kA(R 型);
AC500V/AC550V: 50kA(L 型)、50kA(M 型)、70kA(H 型)、70kA(S 型)、85kA(R
型); AC660V/AC690V: 20kA(L 型)、20kA(M 型)、40kA(H 型)、40kA(S 型)、**50kA(R
型)**; 选择性类别: A 类; 极数: 3P、3P+N(三个保护极, N 极不可开闭)、4P(三
个保护极, N 极可开闭)、4P; 适用频率: 50/60Hz; 适用于隔离(3P+N 除外);
配用的辅助触头: 1N01NC、2N02NC; I_{th}: 3A; AC-15: U_e/I_e: AC400V/1.5A; DC-13:
U_e/I_e: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: CD4-250: 电动操作机构: U_s:
DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V, 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636450

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号的解释：

Te M Z E - □ □ □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 电子式
- (5) 电流段代号：125, 160, 250
- (6) 短路分断能力：L型、M型、H型、S型、R型
- (7) 操作方式代号：无代号：手柄操作；P：电动操作，Z：旋转手柄
- (8) 极数代号：3：3P；4：4P（三个保护极，N极可开闭）或3P+N
- (9) 脱扣方式代号：2代表短路保护，3代表过载保护+短路保护
- (10) 附件代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636450

证书附页：第 3 页 共 3 页

附件代号	附件种类	代号
	内部无附件	00
	报警触头	08
	分励脱扣器	10
	欠压脱扣器	30
	单辅助触头	20
	双辅助触头	21
	报警触头+分励脱扣器	18
	报警触头+欠压脱扣器	38
	报警触头+单辅助触头	28
	报警触头+双辅助触头	68
	分励脱扣器+单辅助触头	40
	分励脱扣器+双辅助触头	41
	欠压脱扣器+单辅助触头	70
	欠压脱扣器+双辅助触头	71
	报警触头+分励脱扣器+单辅助触头	48
	报警触头+分励脱扣器+双辅助触	47
	报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头	78
	报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头	77

(11) 用途代号：配电保护：无代号；电动机保护：2

(12) N极型式

A: N极无过电流脱扣器，且N极常通

B: N极无过电流脱扣器，且N极与其他三极一起合分（N极先合后分）

C: N极有过电流脱扣器，且N极与其他三极一起合分

D: N极有过电流脱扣器，且N极常通

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司