



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号: A2024CCC0304-4505960
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX2F-115、115N、1154、1154N,
TeC5-115、115N、1154、1154N,
CJX2F-150、150N、1504、1504N,
TeC5-150、150N、1504、1504N,
CJX2F-320C、CJX2F-3204C

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：交流接触器 型 号：TeC5-1154、 TeC5-1154N 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：送样 收样日期：2024-08-07 完成日期：2024-08-19	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： CJX2F-115、115N、1154、1154N,TeC5-115、115N、1154、1154N,CJX2F-150、150N、1504、1504N,TeC5-150、150N、1504、1504N,CJX2F-320C、CJX2F-3204C; Uimp:12kV;Ui:1000V; Ith: 200A(CJX2F-115、115N、1154、1154N, TeC5-115、115N、1154、1154N); 250A (CJX2F-150、150N、1504、1504N, TeC5-150、150N、1504、1504N); 320A(CJX2F-320C、 CJX2F-3204C); 使用类别：AC-3(CJX2F-115、1154, TeC5-115、1154, CJX2F-150、1504, TeC5-150、1504), AC-4(CJX2F-115N、1154N,TeC5-115N、1154N, CJX2F-150N、1504N, TeC5-150N、 1504N),AC-1(CJX2F-320C、CJX2F-3204C); Ue: AC:380V、660V、690V、1000V; CJX2F-115、1154, TeC5-115、1154: AC-3,Ue:380V/660V/690V/1000V;Ie:115A/86A/86A/46A; CJX2F-115N、1154N,TeC5-115N、1154N: AC-4,Ue:380V/690V;Ie:52A/49A; CJX2F-150、1504,TeC5-150、1504: AC-3,Ue:380V/660V/690V/1000V; Ie:150A/108A/108A/50A; CJX2F-150N、1504N, TeC5-150N、1504N:AC-4,Ue:380V/690V;Ie:60A/57A; CJX2F-320C、CJX2F-3204C: AC-1,Ue:690V;Ie:320A; Iq:50kA(380V); Us: 3P:AC(110/115)V/50Hz、AC(220/230)V/50Hz、AC(380/400)V/50Hz; 3P、4P:AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz , DC110V、DC220V; 极数: 3P、4P	
主检:  日期: 2024-08-19	 福建省产品质量检验研究院 2024 年 8 月 29 日 检验检测专用章 (2)
审核:  日期: 2024-08-26	
签发:  日期: 2024-08-29	
备注: (见附页)	

附页：

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号增加	CJX2F-115、115N、1154、1154N, CJX2F-150、150N、1504、1504N, CJX2F-320C、CJX2F-3204C;	CJX2F-115、115N、1154、1154N, TeC5-15、115N、1154、1154N, CJX2F-150、150N、1504、1504N, TeC5-150、150N、1504、1504N, CJX2F-320C、CJX2F-3204C;
2	使用类别更正	AC-3(CJX2F-115、1154、CJX2F-150、1504), AC-4,AC-1(CJX2F-320C、CJX2F-3204C);	AC-3(CJX2F-115、1154、TeC5-115、1154、CJX2F-150、1504、TeC5-150、1504), AC-4(CJX2F-115N、1154N,TeC5-115N、1154N、CJX2F-150N、1504N、TeC5-150N、1504N), AC-1(CJX2F-320C、CJX2F-3204C);

- 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-24DQ0716;
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原证书编号: 2024010304637916;
- 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。