



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687205

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR5-200/30、HR5-200/31；Uimp:8kV；Ui:690V；Ith: 80A、100A、125A、160A、200A；
Ue:AC380V/660V；Ie: 80A、100A、125A、160A、200A；Iq:20kA；使用类别:AC-23B(380V)、
AC-22B(660V)；3P。配用的辅助触头：LX19-K，Ui:380V，Ith:5A，AC-15:380V/0.8A，
DC-13:220V/0.1A.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

