



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687166

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

TGQ1NPL-250,TGQKPL-250;Ui:800V(主电路),500V(控制回路,辅助回路);Uimp:8kV(主电路),4kV(控制回路,辅助回路);Ith: 250A;Ue:
AC230V(2P),AC400V(3P,4P);Ie:125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;使用类别:AC-33B;Icm:30kA;Icw:15kA/30ms;Iq:120kA;转换方式:ATSE;电器级别:PC 级;极数:2P,3P,4P.型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 04 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687166

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG Q □ P L - 250 □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1)TG: 企业特征代号

(2)Q: 自动转换开关电器

(3)销售代号: 1N、K

(4)P:PC 级

(5)L:励磁驱动

(6)250: 壳架电流 (A)

(7)工作位置: II (二段式)、III (三段式)

(8)□: 极数: 2 (二极) 3 (三极) 4 (四极)

(9)□: 结构形式: Y: 一体式, 无代号: 分体式 (智能型)

(10)□: 控制器型号: A:经济型 (三段式无) B:标准型 C: 智能型

(11)通讯可选: 无代号: 不带通讯 T: 带通讯 (经济型无)

(12)□: 控制器工作模式: 缺省: 电网-电网 F: 电网-发电机 (经济型无)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司