



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302686968

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR6-800/30、HR6-800/31、HR6-630/30、HR6-630/30; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC380V/400V/415V, 660V/690V; $I_{th}=I_e$: 315A、400A、500A、630A、800A; I_q : 50kA; 使用类别: AC-23B(380V/400V/415V)、AC-22B(660V/690V); 极数: 3P; 配用的辅助触头: JW2-11; 1NO1NC; U_i : 220V; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : 220V/0.5A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 03 日 有效期至: 2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

