



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304637918

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2F-630、630N、6304、6304N, TeC5-630、630N、6304、6304N, CJX2F-800、800N、8004、8004N, TeC5-800、800N、8004、8004N; 见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 04 日 有效期至: 2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304637918

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2F-630、630N、6304、6304N, TeC5-630、630N、6304、6304N, CJX2F-800、800N、8004、8004N, TeC5-800、800N、8004、8004N;

Uimp: 12kV; Ui: 1250V; Ith: 1000A (CJX2F-630、630N、6304、6304N, TeC5-630、630N、6304、6304N); 1050A (CJX2F-800、800N、8004、8004N, TeC5-800、800N、8004、8004N); Ue: AC: 380V、660V、690V、1000V、1140V;

使用类别: AC-1 (CJX2F-630、800, CJX2F-6304、8004), AC-3 (CJX2F-630、800, CJX2F-6304、8004, TeC5-630、800, TeC5-6304、8004), AC-4 (CJX2F-630N、6304N、800N、8004N, TeC5-630N、6304N、800N、8004N); Iq: 50kA (380V);

CJX2F-630、6304, TeC5-630、6304: AC-3; Ue: AC380V/660V/690V/1000V, Ie: 630A/462A/

462A/331A;

CJX2F-630N、6304N, TeC5-630N、6304N: AC-4; Ue: AC380V/690V, Ie: 188A/170A;

CJX2F-630、6304: AC-1; Ue: AC1140V, Ie: 1000A;

CJX2F-800、8004, TeC5-800、8004: AC-3; Ue: AC380V/660V/690V/1000V, Ie: 800A/493A/

493A/308A;

CJX2F-800N、8004N, TeC5-800N、8004N: AC-4; Ue: AC380V/690V, Ie: 195A/175A;

CJX2F-800、8004: AC-1; Ue: AC1140V, Ie: 1050A; Us: AC (110/115) V/(50/60) Hz、AC (220/230) V/(50/60) Hz、AC (380/400) V/(50/60)

Hz, DC110V、DC220V; 极数: 3P、4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304637918

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司