



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687198

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离器

HD11-□/□□□; Ue: AC380V/400V/415V/690V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ie: 63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A; Ith: 100A、200A、250A; Icw: 5kA/1s;
使用类别: AC-20A; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 04 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302687198

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

HD 11 - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 隔离器

(2) 设计代号

(3) 额定工作电流 (A): 63、80、100、125、160、200、250

(4) 极数: 2-2P、3-3P、4-4P

(5) “8” 代表板前接线

(6) 附件代号, 带防护罩标注 B, 不带防护罩产品不标注

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司