报告编号：C-14201-DC2408501

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503

221121340515

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☑变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2024CCC0307-4500484
（任务编号）

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：TeM7E-125L、TeM7E-125M、TeM7E-125H、TeM7E-125S、TeM7E-125R、TeM7E-160L、TeM7E-160M、TeM7E-160H、TeM7E-160S、TeM7E-160R、TeM7E-250L、TeM7E-250M、TeM7E-250H、TeM7E-250S、TeM7E-250R

检测机构：中检质技检验检测科学研究院有限公司

中检质技检验检测科学研究院有限公司 检验检测专用章

安全型式试验报告

产品名称：塑料外壳式断路器
型　　号：TeM7E-125L、TeM7E-125M、TeM7E-125H、TeM7E-125S、TeM7E-125R、TeM7E-160L、TeM7E-160M、TeM7E-160H、TeM7E-160S、TeM7E-160R、TeM7E-250L、TeM7E-250M、TeM7E-250H、TeM7E-250S、TeM7E-250R
商　　标：/
样品数量：4 台
样品来源：企业送样
收样日期：2024.08.10
完成日期：2024.08.13

委托人：浙江天正电气股份有限公司
委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产者：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

试验依据标准：
GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》

试验结论：合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
TeM7E-125L、TeM7E-125M、TeM7E-125H、TeM7E-125S、TeM7E-125R、TeM7E-160L、TeM7E-160M、TeM7E-160H、TeM7E-160S、TeM7E-160R、TeM7E-250L、TeM7E-250M、TeM7E-250H、TeM7E-250S、TeM7E-250R；
Uimp：8kV；Ui：800V；Ue：AC380V/AC400V/AC415V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V；In：TeM7E-125：50A、56A、63A、70A、75A、80A、90A、100A、112A、125A(可调)；TeM7E-160：63A、70A、75A、80A、90A、100A、112A、125A、140A、160A(可调)；TeM7E-250：100A、112A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A(可调)；过电流脱扣器类型：电子式；Ics=Icu：AC380V/AC400V/AC415V：50kA(L 型)、85kA(M 型)、100kA(H 型)、150kA(S 型)、160kA(R 型)；AC500V/AC550V：50kA(L 型)、50kA(M 型)、70kA(H 型)、70kA(S 型)、85kA(R 型)；AC660V/AC690V：20kA(L 型)、20kA(M 型)、40kA(H 型)、40kA(S 型)、***50kA(R 型)***；选择性类别：A 类；极数：3P、3P+N(三个保护极，N 极不可开闭)、4P(三个保护极，N 极可开闭)、4P；适用频率：50/60Hz；适用于隔离(3P+N 除外)；配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC400V/1.5A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A；符合附录 N 的电子附件：CD4-250：电动操作机构：Us：DC24V，DC110V，DC220V，AC110V，AC230V，AC400V，50/60Hz

主检：俞俊杰　　签名：俞俊杰　　日期：2024.08.28
审核：魏益松　　签名：魏益松　　日期：2024.08.28
签发：曾征　　签名：曾征　　日期：2024.08.28

中检质技检验检测科学研究院有限公司
（检测机构名称、盖章）
2024年08月28日

备注　　备注：该申请为变更申请，具体变更详见附页：

附页

1. 变更项如下

序号	变更项目	变更前	变更后
1	R 型分断能力变更	Ics=Icu：AC660V/AC690V：80kA(R 型)	Ics=Icu：AC660V/AC690V：***50kA(R 型)***

2. 原证书编号为：2024010307636450；
3. 原报告编号为：00901-V2020CQC012030-630851(上海电器设备检测所有限公司)；
   V-14201-DC2205121、V-14201-DC2202123(中检质技检验检测科学研究院有限公司)；

根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。

样品编号

#1~#2： TeM7E-250R 4P 250A

#3~#4： TeM7E-125R 4P 63A