



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305687158

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ1N-800L/3, TGQ1N-800M/3, TGQ1N-800L/4, TGQ1N-800M/4; U_i : 800V(主), 400V(控辅);
 U_{imp} : 8kV(主), 2.5kV(控辅); U_e : AC400V; I_e : 630A, 700A, 800A; 使用类别: AC-33B; I_{cn} : L
型: 50kA, M 型: 70kA; I_{cm} (峰值): L 型: 105kA, M 型: 154kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE,
RTSE; 极数: 3P, 4P. 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 04 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687158

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG Q 1N - 800 □ / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) TG: 企业特征代号
(2) Q: 自动转换开关电器
(3) 1N: 设计序号
(4) 800: 壳架电流 (A)
(5) □: 分断能力代号 (L: 基本型、M: 较高型)
(6) □: 极数: 3-三极, 4-四极
(7) □: 结构形式: Y (一体式), 无代号 (分体式) 仅智能型
(8) □: 控制器型号 (A: 经济型; B: 标准型; C: 智能型)
(9) □: 通讯可选 (无代号: 不带通讯; T: 带通讯 (只有智能型可选通讯))
(10) □: 控制器工作模式 (无代号: 电网-电网; F: 电网-发电机 (经济型无))
(11) □: 控制器动作方式 (无代号: 自投自复; S: 自投不自复 (经济型无))
(12) □: 可选功能 (W: 消防联动位置反馈; Z: 转换拒动报警; C: 错接线报警;
G: 故障报警输出 (经济型无可选功能))

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司