



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687168

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ1NPL-630, TGQKPL-630; U_i : 800V(主电路), 500V(控制回路, 辅助回路); U_{imp} : 8kV(主电路), 4kV(控制回路, 辅助回路); I_{th} : 630A; U_e :

AC230V(2P), AC400V(3P, 4P); I_e : 250A, 315A, 350A, 400A, 500A, 630A; 使用类

别: AC-33B; I_{cm} : 40kA; I_{cw} : 20kA/60ms; I_q : 120kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 2P, 3P, 4P. 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 04 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687168

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG Q □ P L - 630 □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1)TG: 企业特征代号
(2)Q: 自动转换开关电器
(3)销售代号: IN、K
(4)P:PC 级
(5)L:励磁驱动
(6)630: 壳架电流 (A)
(7)工作位置: II (二段式)、III (三段式)
(8)□: 极数: 2 (二极) 3 (三极) 4 (四极)
(9)□: 结构形式: Y: 一体式, 无代号: 分体式 (智能型)
(10)□: 控制器型号: A:经济型 (三段式无) B:标准型 C: 智能型
(11)通讯可选: 无代号: 不带通讯 T: 带通讯 (经济型无)
(12)□: 控制器工作模式: 缺省: 电网-电网 F: 电网-发电机 (经济型无)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司