



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687176

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

负荷隔离开关

GLZ-63/3, GLZ-63/4, GLZ-100/3, GLZ-100/4, GLZ-63/3J, GLZ-63/4J, GLZ-100/3J, GLZ-100/4J; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:100A; Ue:AC380V; Ie:63A,100A; Icw:2kA/1s; Icm(峰值):2.84kA; AC-21B; 3P,4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

