



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638656

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2F-500、500N、5004、5004N, TeC5-500、500N、5004、5004N, CJX2F-750C;
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638656

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2F-500、500N、5004、5004N, TeC5-500、500N、5004、5004N, CJX2F-750C;
U_{imp}:12kV;U_i:1250V;I_{th}:750A;使用类别:AC-3(仅 CJX2F-500、5004, TeC5-500、5004), AC-4(CJX2F-500N、5004N, TeC5-500N、5004N), AC-1(CJX2F-500、5004、CJX2F-750C); U_e:AC:380V、660V、690V、1000V、1140V;
CJX2F-500、5004, TeC5-500、5004: AC-3,
U_e:AC380V/660V/690V/1000V; I_e:500A/353A/
353A/232A;
CJX2F-500N、5004N, TeC5-500N、5004N: AC-4, U_e:AC380V/690V; I_e:147A/145A;
CJX2F-500、5004: AC-1, U_e:AC1140V; I_e:750A;
CJX2F-750C: AC-1, U_e:AC1140V; I_e:750A;
I_q:50kA(380V);
U_s:AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/
(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz, DC110V、DC220V; 极数: 3P、4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638656

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司