



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307672933

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y,
TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y,
TGB1NLE-63YS, TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA,
TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA,
TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA, TGB1NLE-63YAS; 具体参数和型号解释详见
附页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307672933

证书附页：第 1 页 共 3 页

TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y,
TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y,
TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YS, TGB1NLE-63YA,
TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA,
TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA,
TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA, TGB1NLE-63YAS;

Uimp: 4kV;

Ui: 690V;

Ue: AC220V/230V/240V(1P+N,2P) ;

In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣器类型: B 型, C 型, D 型;

IΔn: 10mA,15mA,30mA,50mA,75mA,100mA,300mA;

额定剩余动作类型:

AC 型: (TGB1NLE-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLG-63Y,
TGBDLE-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YS,
TGB1NLE-63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLG-63YA,
TGBDLE-63YA, TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLG-63YA,
TGB1NLE-63YAS);

A 型: (TGB1NLA-63Y, TGBKLA-63Y, TGBDLA-63Y, TGBGLA-63Y,
TGB1NLA-63YA, TGBKLA-63YA, TGBDLA-63YA, TGBGLA-63YA);

漏电脱扣器类型: 电子式;

IΔm: 2000A;

分断能力:

Icn=Ics: 6000A(TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y,
TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y,
TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YS)

Icn=Ics : 4500A(TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA,
TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA,
TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA,
TGBGLG-63YA, TGB1NLE-63YAS);

极数: 1P+N(带一个保护极, N 极不可开断(TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y,

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307672933

证书附页: 第 2 页 共 3 页

TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA));

1P+N(带一个保护极, N 极可开断(TGB1NLE-63YS, TGB1NLE-63YAS));

2P(带一个保护极, N 极可开断(TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA));

1P+N(TGB1NLE-63Y, TGB1NLA-63Y, TGB1NLG-63Y, TGBKLE-63Y, TGBKLA-63Y, TGBKLG-63Y, TGBDLE-63Y, TGBDLA-63Y, TGBDLG-63Y, TGBGLE-63Y, TGBGLA-63Y, TGBGLG-63Y, TGB1NLE-63YA, TGB1NLA-63YA, TGB1NLG-63YA, TGBKLE-63YA, TGBKLA-63YA, TGBKLG-63YA, TGBDLE-63YA, TGBDLA-63YA, TGBDLG-63YA, TGBGLE-63YA, TGBGLA-63YA, TGBGLG-63YA) 不适用于隔离, 其余均适用于隔离

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307672933

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号解释：

TG B □ □ — 63 Y A S
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①：企业特征代号

②：小型断路器

③：设计序号（K、D、1N、G 根据不同的销售渠道来命名）

④：特殊派生代号 LE：电子式剩余电流动作断路器；LG：带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器
LA：电子式 A 型剩余电流动作断路器

⑤：壳架等级额定电流（A）：63

⑥：拼装方式：一体式

⑦：无默认为 6000A，A 代表 4500A

⑧：无默认为通用市场，S 代表专用市场。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司