



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0304-4531220

产品名称: 交流接触器

型 号: TGC1-40、TGC1-40N、TGC1-50、TGC1-50N、
TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-40、TGCG-40N、TGCG-50、
TGCG-50N、TGCG-65、TGCG-65N、TGCJH-40、TGCJH-40N、
TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-40、
TGCK-40N、TGCK-50、TGCK-50N、TGCK-65、TGCK-65N

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2024CCC0304-4531220 样品名称: 交流接触器 型号: TGC1-40、TGC1-40N、TGC1-50、TGC1-50N、 TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-40、TGCG-40N、 TGCG-50、TGCG-50N、TGCG-65、TGCG-65N、 TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCJH-50、TGCJH-50N、 TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-40、TGCK-40N、 TGCK-50、TGCK-50N、TGCK-65、TGCK-65N 商 标: / 样品数量: 19 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2024-08-22 完成日期: 2024-08-30		委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇 苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇 苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGC1-40、TGC1-40N、TGC1-50、TGC1-50N、TGC1-65、TGC1-65N、 TGCG-40、TGCG-40N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCG-65、TGCG-65N、 TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCJH-65、TGCJH-65N、 TGCK-40、TGCK-40N、TGCK-50、TGCK-50N、TGCK-65、TGCK-65N; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Us: 50Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, AC480V; 50/60Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, AC480V; TGC1-40、TGC1-40N、TGCG-40、TGCG-40N、TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCK-40、TGCK-40N: Ith=50A; AC-3: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 40A; Ue: AC660V/690V; Ie: 34A; AC-4: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 18.5A; Ue: AC660V/690V; Ie: 9A; TGC1-50、TGC1-50N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCK-50、TGCK-50N: Ith=60A; AC-3: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 50A; Ue: AC660V/690V; Ie: 39A; AC-4: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 24A; Ue: AC660V/690V; Ie: 12A; TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-65、TGCG-65N、TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-65、TGCK-65N: Ith=80A; AC-3: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 65A; Ue: AC660V/690V; Ie: 42A; AC-4: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 28A; Ue: AC660V/690V; Ie: 14A; 使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20; 辅助触头: 1NO1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A、220V/1.6A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;			
主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2024-09-09			
审核: 陆林林 签名:  日期: 2024-09-09			
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2024-09-09			
备注: 本报告为变更报告, 具体变更内容和原 CCC 认证情况见附页;			

附页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	触头尺寸变更	TGC1-40、TGC1-40N、TGCG-40、TGCG-40N、TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCK-40、TGCK-40N：静触头：φ 6.5×1.3mm；动触头：φ 6.5×1.7mm TGC1-50、TGC1-50N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCK-50、TGCK-50N：静触头：φ 7×1.3mm；动触头：φ 7×1.7mm TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-65、TGCG-65N、TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-65、TGCK-65N：静触头：φ 8×1.5mm；动触头：φ 8×1.7mm	<i>TGC1-40、TGC1-40N、TGCG-40、TGCG-40N、TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCK-40、TGCK-40N：静触头：φ 6×1.3mm；动触头：φ 6×1.3mm TGC1-50、TGC1-50N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCK-50、TGCK-50N：静触头：φ 6.5×1.3mm；动触头：φ 6.5×1.3mm TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-65、TGCG-65N、TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-65、TGCK-65N：静触头：φ 8×1.3mm；动触头：φ 8×1.3mm</i>
2	交流控制电磁铁的吸合功率 S _p 变更	≤ 240VA	≤ 260VA
3	额定控制电源电压 U _s 增加	50Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V; 50/60Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V;	50Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, AC480V ; 50/60Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, AC480V ;
4	AC480V 线圈参数增加	/	<i>见报告 02402-24119Y22307-S “表 1”</i>
产品 CCC 认证情况:			
原 CCC 证书编号		2024010304647112	
原报告检测机构		浙江省机电产品质量检测所有限公司	报告编号
		浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
		C-06801-1C160107-S C-06801-1C170153-S C-06801-1C171906-S C-06801-1C180186-S C-06801-1C205474-S	
		02401-2111923200-S	
备注：本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			