



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC012023-1253113




(任务编号)

产品名称: 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器

型号: TGM3RC□-630L, TGM3RC□-630M,
TGM3RC□-630H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 具有自动重合闸功能的 剩余电流保护断路器 型 号: TGM3RC□-630L, TGM3RC□-630M, TGM3RC□-630H 商 标: TENGEN 样品数量: 9 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-06-16,2023-07-18,2023-08-1 6,2023-09-22 完成日期: 2023-09-27		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐 清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号																
试验依据标准: GB/T 32902-2016 《具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(CBAR)》																		
试验结论: 合格																		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页																		
主检:  日期: 2024-09-03		(检测机构名称、盖章) 2024 年 09 月 03 日																
审核:  日期: 2024-09-03																		
签发:  日期: 2024-09-03																		
备注: <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>标准变更</td><td>GB/T 14048.2-2020, GB/T 32902-2016</td><td>GB/T 32902-2016</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC21012305864</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2023CQC012023-1086686</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>				变更项目	变更前	变更后	标准变更	GB/T 14048.2-2020, GB/T 32902-2016	GB/T 32902-2016	原证书编号	CQC21012305864		原测试报告编号	00901-V2023CQC012023-1086686		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																
标准变更	GB/T 14048.2-2020, GB/T 32902-2016	GB/T 32902-2016																
原证书编号	CQC21012305864																	
原测试报告编号	00901-V2023CQC012023-1086686																	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																	

附页:

TGM3RC□-630L,TGM3RC□-630M,TGM3RC□-630H

额定冲击耐受电压(U_{imp}):8kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V(TGM3RC-630L,TGM3RC-630M,TGM3RC-630H),

690V(TGM3RCX-630L,TGM3RCX-630M,TGM3RCX-630H);

额定工作电压(U_e): AC400V;

额定电流(I_n): 630A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(I_{cs}): 50kA (L 型), 50kA (M 型), 65kA (H 型);

额定极限短路分断能力(I_{cu}): 50kA (L 型), 65kA (M 型), 85kA (H 型);

额定短时耐受电流 (I_{cw}): 8kA/1s;

额定剩余动作电流(I_{Δn}): 30mA,50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA,500mA,800mA,1000mA, 延时型/非延时型(30mA 为非延时档), 任意 8 档组合,可调;

选择性类别:B;

额定剩余动作类型: AC 型;

漏电脱扣器的类型: 电子式;

剩余接通和分断能力 (I_{Δm}): 21.25kA;

结构类型: 整体式;

重合闸方式: TD 型; (30mA 不具备重合闸功能)

重合闸延时时间: 20~60s (仅适用于延时型);

极数: 3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭);

不适用于隔离;