



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号: V2024CQC012023-1253114
(任务编号)

产品名称: 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断
路器

型 号: TGM3RC-800M, TGM3RC-800H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 具有自动重合闸功能的 剩余电流保护断路器 型 号: TGM3RC-800M, TGM3RC-800H 商 标: TENGEN 样品数量: 14 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-04-18,2021-05-10, 2021-06-09 完成日期: 2021-07-07		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐 清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号	
试验依据标准: GB/T 32902-2016 《具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(CBAR)》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页			
主检:  日期: 2024-09-03		(检测机构名称、盖章) 2024 年 09 月 03 日	
审核:  日期: 2024-09-03			
签发:  日期: 2024-09-03			
备注:			
变更项目	变更前	变更后	
标准变更	GB/T 14048.2-2020, GB/T 32902-2016	GB/T 32902-2016	
原证书编号	CQC21012305867		
原测试报告编号	00901-V2021CQC012023-797509		
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司		

附页:

TGM3RC-800M, TGM3RC-800H

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定电压(U_e): AC400V;

额定电流(I_n): 800A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

选择性类别: B 类;

额定运行短路分断能力(I_{cs}): 50kA (M 型), 65kA (H 型);

额定极限短路分断能力(I_{cu}): 65kA (M 型), 85kA (H 型);

额定短时耐受电流 (I_{cw}): 10kA/1s

额定剩余动作电流($I_{\Delta n}$):

30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA, 500mA, 800mA, 1000mA,

任意档组合, 可调;

额定剩余动作类型: AC 型;

漏电脱扣器的类型: 电子式;

剩余接通和分断能力($I_{\Delta m}$): 21.25kA;

整体式;

重合闸方式: TD 型 (30mA 不具备重合闸功能);

重合闸延时时间: 20~60s;

极数: 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭);

不适用于隔离;