



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304647112

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

TGC1-40、TGC1-40N、TGC1-50、TGC1-50N、TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-40、TGCG-40N、
TGCG-50、TGCG-50N、TGCG-65、TGCG-65N、TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCJH-50、
TGCJH-50N、TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-40、TGCK-40N、TGCK-50、TGCK-50N、TGCK-65、
TGCK-65N；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 12 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304647112

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGC1-40、TGC1-40N、TGC1-50、TGC1-50N、TGC1-65、TGC1-65N、
TGCG-40、TGCG-40N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCG-65、TGCG-65N、
TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCJH-65、TGCJH-65N、
TGCK-40、TGCK-40N、TGCK-50、TGCK-50N、TGCK-65、TGCK-65N;
Ui: 690V; Uimp: 6kV;
Us: 50Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, AC480V;
50/60Hz, AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V,
AC480V;
TGC1-40、TGC1-40N、TGCG-40、TGCG-40N、TGCJH-40、TGCJH-40N、TGCK-40、TGCK-40N:
Ith=50A; AC-3: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 40A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 34A;
AC-4: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 18.5A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 9A;
TGC1-50、TGC1-50N、TGCG-50、TGCG-50N、TGCJH-50、TGCJH-50N、TGCK-50、TGCK-50N:
Ith=60A; AC-3: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 50A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 39A;
AC-4: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 24A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 12A;
TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-65、TGCG-65N、TGCJH-65、TGCJH-65N、TGCK-65、TGCK-65N:
Ith=80A; AC-3: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 65A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 42A;
AC-4: Ue: AC220V/230V、AC380V/400V; Ie: 28A; Ue: AC660V/690V;
Ie: 14A;
使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;
辅助触头: 1N01NC; Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A、220V/1.6A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304647112

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

TGC □ — □ □
(1) (2) (3) (4)

- (1) 交流接触器
- (2) 设计序号 (1、G、JH、K 根据不同的销售渠道来命名)
- (3) AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值：40、50、65
- (4) 常规：省略不写；N：可逆式交流接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司