



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307688866

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ108-63; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V/660V; In: 25A(16-25A), 32A(22A-32A), 40A(28A-40A), 50A(36A-50A), 63A(45A-63A); 过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式; AC380V Ics=Icu:22kA, AC660V Ics=Icu:7.5kA; 脱扣级别: 10A; 选择性类别:A、AC-3; 3P 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO、2NC, Uimp:2.5kV; Ui:660V; Ith:2A, AC-13, Ue/Ie:AC220V/0.4A

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020; GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 06 日 有效期至: 2029 年 09 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca. gov. cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

