



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0304-4497267

(任务编号)


产品名称: 直流接触器

型号: TGCZP-400、TGCZC-400、TGCZQ-400、
TGCZP-500、TGCZC-500、TGCZQ-500、
TGCZP-600、TGCZC-600、TGCZQ-600

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



安全型式试验报告

样品名称: 直流接触器 型 号: TGCZP-400、TGCZC-400、TGCZQ-400、 TGCZP-500、TGCZC-500、TGCZQ-500、 TGCZP-600、TGCZC-600、TGCZQ-600 商 标: / 样品数量: 30 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024.07.16 完成日期: 2024.07.28		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGCZP-400、TGCZC-400、TGCZQ-400、TGCZP-500、TGCZC-500、TGCZQ-500、TGCZP-600、 TGCZC-600、TGCZQ-600; TGCZP-400、TGCZC-400、TGCZQ-400: 使用类别: DC-1; Ui: 1500V; Uimp: 8kV; Ue: DC1500V、DC1000V、DC750V; Ith: 600A; Ie(A): 1500VDC/50A、 1000VDC/100A、750VDC/400A; Us: 12VDC、24VDC、9~36VDC; 辅助回路: 使用类别: DC-12; Ue: 30V DC; Ie: 0.5A; Ith: 0.5A; Uimp: 1.5kV; 触头形式: 1NO; TGCZP-500、 TGCZC-500、TGCZQ-500: 使用类别: DC-1; Ui: 1500V; Uimp: 8kV; Ue: DC1500V、DC1000V、 DC750V; Ith: 600A; Ie(A): 1500VDC/50A、1000VDC/100A、750VDC/500A; Us: 12VDC、 24VDC、9~36VDC; 辅助回路: 使用类别: DC-12; Ue: 30V DC; Ie: 0.5A; Ith: 0.5A; Uimp: 1.5kV; 触头形式: 1NO; TGCZP-600、TGCZC-600、TGCZQ-600; 使用类别: DC-1; Ui: 1500V; Uimp: 8kV; Ue: DC1500V、DC1000V、DC750V; Ith: 600A; Ie(A): 1500VDC/50A、 1000VDC/100A、750VDC/600A; Us: 12VDC、24VDC、9~36VDC; 辅助回路: 使用类别: DC-12; Ue: 30V DC; Ie: 0.5A; Ith: 0.5A; Uimp: 1.5kV; 触头形式: 1NO			
主检: 左海亮 签名:  日期: 2024.09.09		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称盖章) 2024年09月09日	
审核: 魏益松 签名:  日期: 2024.09.09			
签发: 曾征 签名:  日期: 2024.09.09			
备注	样品编号: #1~#14: TGCZP-400H/24FL7 us: DC24V #15~#16: TGCZP-400D/24FL7 us: DC24V #17~#18: TGCZP-400M/24FL7 us: DC24V #19~#20: TGCZP-500D/24FL7 us: DC24V #21: TGCZC-500D/12LB5 us: DC12V #22: TGCZC-500M/12LB5 us: DC12V #23~#24: TGCZQ-600H/KFC5 us: DC24V #25~#27: TGCZQ-600D/KFC5 us: DC9V~36V #28~#30: TGCZQ-600M/KFC5 us: DC9V~36V		