



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304688863

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

低压复合开关

TGFK-Δ、TGFK-Y; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 80A; Ue: AC230V (分补)、
AC400V (共补); Ie: 43.3A、57.7A; Qe: 30kvar、40kvar; Us: DC12V; 使用
类别: AC-6b; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 06 日 有效期至: 2029 年 09 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

