



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307690395

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGBKLE-40A、TGBKLE-40N、TGB1NLE-40A、TGB1NLE-40N Ue: AC220V/230V/240V;
Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型、
D 型; I Δ n: 30mA、50mA; AC 型; I Δ m: 2000A; TGBKLE-40A、TGB1NLE-40A: Icn=Ics:
4500A; TGBKLE-40N、TGB1NLE-40N: Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极
可开闭);

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 10 日 有效期至: 2029 年 09 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

