



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695576

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器

TGM2LC-630L, TGM2LC-630M; Ue:AC400V;Ui:1000V;Uimp:8kV;过电流脱扣器类型:电子式;In:630A(400A~630A)可调;Icu:65kA(L 型), 85kA(M 型);Ics:50kA(L 型), 65kA(M 型);Icw:10kA/1s;漏电脱扣器的类型:电子式;I Δ n:30/50/75/100/150/200/300/400/500/600/700/800/1000mA 可调/AC 型;I Δ m:25%Icu;使用类别:B 类;极数:3P+N(带 3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);自动重合闸时间:20s~60s。(30mA 产品不适合于自动重合闸)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

