



产品认证证书

证书编号: CQC19012221881

发证日期: 2024 年 09 月 23 日
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号 10kV 一体化柱上变台用低压熔断体
RT16J-3, RT16J-A3; Un:AC400V; In:315A、630A; I_t:50kA; 分断范围和使用类别:gJ

产品标准和技术要求 CQC1314-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462296-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 06 月 25 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE