



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307699801

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

THW1-1600、THW1-1600H、THW1-1000、THW1-1000H：详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 29 日 有效期至：2029 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307699801

证书附页: 第 1 页 共 1 页

THW1-1600, THW1-1600H; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV;
 U_e : AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V; I_n :
200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式;
THW1-1600: AC380V/AC400V/AC415V: $I_{cs}=42kA, I_{cu}=50kA, I_{cw}=42kA/1s$;
AC660V/AC690V: $I_{cs}=20kA, I_{cu}=25kA, I_{cw}=20kA/1s$; THW1-1600H:
AC380V/AC400V/AC415V: $I_{cs}=50kA, I_{cu}=55kA, I_{cw}=50kA/1s$; AC660V/AC690V:
 $I_{cs}=25kA, I_{cu}=30kA, I_{cw}=25kA/1s$; 适用于隔离; 使用类别: B 类; 极数: 3P, 4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司