



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0308-4525822

产品名称: 10kV 一体化柱上变台用低压熔断体


型 号: RT16J-3, RT16J-A3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 10kV 一体化柱上变台用低压熔断体 型 号: RT16J-3, RT16J-A3 商 标: TENGGEN 样品数量: 34 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-05-21 完成日期: 2019-06-01	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业 : 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 13539.1-2015 低压熔断器 第 1 部分: 基本要求 GB/T 13539.2-2015 低压熔断器 第 2 部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求 (主要用于工业的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 K 检验合格 本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT16J-3, RT16J-A3 Un: AC400V; In: 315A, 630A; 额定分断能力 I1: 50kA; 分断范围和使用类别: gJ.
--

主检: 方 刚 签名:  日期: 2024-09-04	
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2024-09-04	
签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2024-09-04	

备注: 本报告为CQC自愿认证拆分CCC报告, 本报告未进行试验, 为了可追溯性, 报告试验部分数据均为原报告03601-A -19D0058-S的试验数据。
--