



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307699807

**认证委托人名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**生产者名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

万能式断路器

TGWK-2500、TGWK-2500H、TGWK-3200、TGWK-3200H；型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 29 日 有效期至：2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307699807

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGWK-2500、TGWK-2500H、TGWK-3200、TGWK-3200H;  
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;  
In: TGWK-2500、TGWK-2500H: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、  
2500A; TGWK-3200、TGWK-3200H: 2000A、2500A、2900A、3150A、3200A;  
TGWK-2500、TGWK-3200: Ue: AC380/400/415V: Ics=80kA; Icu=100kA;  
Icw=80kA/1s; Ue: AC660/690V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;  
TGWK-2500H、TGWK-3200H: Ue: AC380/400/415V: Ics=100kA; Icu=100kA;  
Icw=85kA/1s; Icw=100kA/0.5s; Ue: AC660/690V: Ics=70kA; Icu=70kA;  
Icw=70kA/1s; Icw=75kA/0.5s;  
极数: 3P、4P;  
选择性类别: B 类;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
额定频率: 50/60Hz;  
配用的辅助触头: F5; Ith: 6A;  
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A、AC230V/1.5A;  
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A、DC110V/0.55A

型号解释:

TG    W    K   -   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)

- (1) TG: 企业特征代号
- (2) W: 万能式断路器
- (3) K: 设计代号
- (4) 2500、3200: 壳架等级额定电流(A)
- (5) □: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司