



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0307-4525745

产品名称: 10kV 一体化柱上变台用熔断器式隔离开关

型 号: HR17N-630/30,HR17N-630/31,
HR17N-630/30M,HR17N-630/31M,
HR17N-630/30H,HR17N-630/31H,
HR17N-630/30MH,HR17N-630/31MH

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





<p>型 号: HR17N-630/30, HR17N-630/31, HR17N-630/30M, HR17N-630/31M, HR17N-630/30H, HR17N-630/31H, HR17N-630/30MH, HR17N-630/31MH</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 8 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-09-10</p> <p>完成日期: 2019-10-22</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
---	--

试验结论: 依据依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR17N-630/30, HR17N-630/31, HR17N-630/30M, HR17N-630/31M,
HR17N-630/30H, HR17N-630/31H, HR17N-630/30MH, HR17N-630/31MH
Ui:1000V; Uimp:12kV;
Ith:315A, 630A; Ue:AC415V;
Ie:315A, 630A; Iq:50kA;
使用类别:AC-23B; 50Hz; 极数:3P;
配用的辅助触头: 一带开一带闭(2002010305025051)
型号:JW2-11; Ith:3A
AC-15:AC220V, 0.5A;
DC-13:DC220V, 0.1A.

主检: 方 刚	签名: 	日期: 2024-09-04	 (检测机构名称 盖章) 2024年9月4日
审核: 任 翔	签名: 	日期: 2024-09-04	
签发: 孙阿琴	签名: 	日期: 2024-09-04	

备注:

本报告为CQC自愿认证拆分CCC报告, 本报告未进行试验, 为了可追溯性, 报告试验部分数据均为原报告03601-A -19D0092-S的试验数据。